

R/14/2019

Dotyczy: rozeznania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę ochrony fizycznej budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 oraz monitoringu budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu przy ul. Bema 7 i ul. Bema 40.

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Olsztynie udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące wyżej wymienionego rozeznania:

Pytanie 1:

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż. znajdujących się w w/w obiektach Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak, to czy sygnał alarmowy ppoż. przesyłany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu central alarmowych składają się systemy alarmowe ppoż w poszczególnych obiektach tj. w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16 oraz w Elblągu przy ul. Bema 7 i ul. Bema 40?

Odpowiedź:

Tak, obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż. znajdujących się w w/w obiektach zamawiającego do stacji monitorowania alarmów wykonawcy.

Tak, sygnał alarmowy ppoż ma być przesyłany do Państwowej Straży Pożarnej w momencie potwierdzenia pożaru.

System alarmowy p.poz składa się z 1 centrali przy ul. Żołnierskiej 16.

Pytanie 2:

Z ilu central alarmowych składają się systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w poszczególnych obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź:

System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w poszczególnych obiektach Zamawiającego składa się:

- przy ul. Żołnierskiej 16 – 2 centrale
- w Elblągu przy ul. Bema 7 i Bema 40 - 2 centrale

KIEROWNIK
ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

mgr Izabela Nowicka